


BUREAU VERITAS



InstallQ Proscertificaat

Uitgereikt aan

Mansveld Elektrotechniek B.V.

Le Havre 1 5627 ST EINDHOVEN, Nederland

Bureau Veritas Certification verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de ontwerp- en installatiewerkzaamheden van Mansveld Elektrotechniek B.V. voldoen aan de eisen van de BRL, hetgeen inhoudt dat de door Mansveld Elektrotechniek B.V. geïnstalleerde installaties voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit zoals op de bijlagen vermeld.

Dit certificaat is afgegeven op basis van:

BRL 6000-AB d.d. 01/07/2016
BRL 6000-01 d.d. 01/07/2016
BRL 6000-02 d.d. 01/07/2016
BRL 6000-03 d.d. 01/07/2016

Toepassingsgebied

- elektrotechnische installaties van individuele woningen
- middelgrote elektrotechnische installaties (maximaal 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen
- grote elektrotechnische installaties (> 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen

Initiele goedkeuringsdatum: **12 juli 2011**
Vervaldatum vorige cyclus: **12 juli 2020**
Certificatie / Hercertificatie audit datum: **3 juni 2020**
Certificatie / Hercertificatie start datum: **28 augustus 2020**
Dit certificaat is geldig tot : **12 juli 2023**

Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit 2012 overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst (Staatscourant 8987, 2015) en de Woningwet. Het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de website van de Stichting Bouwkwiteit: www.bouwkwiteit.nl. Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van InstallQ: www.installq.nl

Om de geldigheid van dit certificaat te controleren kunt u bellen met nummer : +31 (0)88 450 5500.

Certificaatnummer: **NL022406** Versie: **1** Datum van afgifte: **28 augustus 2020**


Anton Kerbusch

Director Certification Benelux

Managing office: Bureau Veritas Inspection & Certification The Netherlands B.V.,
Computerweg 2, 3821 AB Amersfoort, The Netherlands
Issuing office: Bureau Veritas Inspection & Certification The Netherlands B.V.,
Computerweg 2, 3821 AB Amersfoort, The Netherlands



BOUWBESLUITINGANG

BRL 6000-01

Bouwbesluitingang elektrotechnische installaties van individuele woningen

Afd.	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingsmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
6.1	Verlichting	Verlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux	Voldoet aan artikel 6.2, lid 2 en lid 4.	
		Noodverlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux, responstijd ≤ 15 s, werkingsduur ≥ 60 minuten	Voldoet aan artikel 6.3, lid 4 en lid 7.	
		Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie	Voldoet aan artikel 6.4	
6.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010	Voldoet aan artikel 6.8, lid 1	
		Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit	Voldoet aan artikel 6.10, lid 1	

BRL 6000-02

Bouwbesluitingang middelgrote elektrotechnische installaties (max. 3 x 80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen

Afd.	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingsmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
6.1	Verlichting	Verlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux	Voldoet aan artikel 6.2, lid 2 en lid 4.	
		Noodverlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux, responstijd ≤ 15 s, werkingsduur ≥ 60 minuten	Voldoet aan artikel 6.3, lid 4 en lid 7.	
		Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie	Voldoet aan artikel 6.4	
6.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010	Voldoet aan artikel 6.8, lid 1	
		Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit	Voldoet aan artikel 6.10, lid 1	

BRL 6000-03

Bouwbesluitingang grote elektrotechnische installaties ($> 3 \times 80A$) van bouwwerken, anders dan individuele woningen

Afd.	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingsmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
6.1	Verlichting	Verlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux	Voldoet aan artikel 6.2, lid 2 en lid 4.	
		Noodverlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux, responstijd ≤ 15 s, werkingsduur ≥ 60 minuten	Voldoet aan artikel 6.3, lid 4 en lid 7.	
		Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie	Voldoet aan artikel 6.4	
6.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010	Voldoet aan artikel 6.8, lid 1	
		Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit	Voldoet aan artikel 6.10, lid 1	



**SPECIFICATIE 2)****Algemene beschrijving van de dienst**

De gecertificeerde dienst betreft het ontwerpen en installeren van:

- elektrotechnische installaties van individuele woningen
- middelgrote elektrotechnische installaties (maximaal 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen
- grote elektrotechnische installaties (> 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen
- ~~gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130 kW) van individuele woningen~~
- ~~middelgrote gasinstallaties (≤ 0,5 Bar en tot en met G 16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen~~
- ~~grote gasinstallaties (≤ 0,5 Bar en > G 16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen~~
- ~~leidingwaterinstallaties van individuele woningen~~
- ~~leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen~~

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER/AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Mansveld Elektrotechniek B.V.

en zo nodig met:

- Bureau Veritas Certification

